

PROT. n. 3657
CORTONA 14/11/2017

Oggetto: **Risposta ad interrogazione del 07/09/2017 per lottizzazione Baciolla**

Vista la richiesta presentata in data 07/09/2017 si precisa quanto segue:

- l'impianto in oggetto è un impianto privato funzionante, allacciato alla pubblica fognatura e recapitante nel depuratore di Monsigliolo.
- a seguito di un confronto con gli uffici di Nuove Acque SPA, risulta che sono in fase di completamento le attività di verifica per la presa in carico da parte del gestore. In particolare dovrà essere effettuato il monitoraggio del funzionamento dei collettori fognari e del sollevamento nelle diverse condizioni di esercizio - tempo asciutto e tempo di pioggia, condizione quest'ultima che stante l'andamento stagionale e viste la persistente siccità di questi mesi, interrotte solo dalla pioggia degli ultimi giorni, non è ancora stato possibile verificare con la necessaria attendibilità.

Cordiali saluti

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Miriano Miniati

